Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Пермскому краю
(наименование территориального органа МЧС России)
Пермский край г. Пермь улица Екатерининская, 53а,
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
18 Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Чернушинскому и Куединскому муниципальным районам
(наименование органа государственного пожарного надзора)
Пермский край Чернушинский район г. Чернушка улица Красноармейская, 67а, телефон (834261) 48145
(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 113/1/1
Об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному автономному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 4» (сокращенное наименование МАДОУ «Детский сад № 4»)

во исполнение распоряжения главного государственного инспектора Чернушинского и Куединского муниципальных районов по пожарному надзору Мирзаянова С.И. № 113 от 27.06.2019 г., ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 14 ч. 00 мин. «29» июля 2019 г. по 15 ч. 00 мин. «29» июля 2019 г. проведена внеплановая выездная проверка старшим инспектором 18 ОНПР капитаном внутренней службы Ватрушкиным А.С., с целью контроля за выполнением требований пожарной безопасности на объектах юридического лица МАДОУ «Детский сад № 4», расположенных по адресам: Чернушинский муниципальный район, г. Чернушка ул. Северная, 80 и ул. Северная, 80 а, совместно с заведующим Лазаревой Ю.В.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
г. Чернушка ул. Северная, 80				
1.	Отсутствует (не представлена) исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта.	Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 ст. 4; п. 61 Постановления Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» (далее ППР в РФ)	10.07.2020	
г. Чернушка ул. Северная, 80 а				
2.	Отсутствует (не представлена) исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты объекта.	Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 ст. 4; п. 61 ППР в РФ	10.07.2020	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

руководители органов местного самоуправления;

собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Старший инспектор 18 ОНПР по Чернушинскому
и Куединскому муниципальным районам

_____ Ватрушкин А.С.
(подпись)

«31» июля 2019 г. М.П.Л.*

Предписание для исполнения получил:

_____ Заведующий Лазарева Ю.В.
подпись (должность, фамилия, инициалы)

«31» июля 2019 г.

* - место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору