



**Муниципальное автономное дошкольное
образовательное**

учреждение «Детский сад № 4»

ул. Северная, 80 А, г. Чернушка

Пермский край, 617830

тел. (34 261) 4 21 54

факс. (34 261) 4 46 43

Электронная почта ya.dsad4@yandex.ru

ОКПО 73897943, ОГРН 1045902204512,

ИНН 5957819607, КПП 595701001

03.07.2019 № 110

на № _____ от _____

Начальнику 18 ОНПР УНПР
Главного управления МЧС
России по Пермскому краю
майору внутренней службы

С.И. Мирзаянову

Об исполнении предписаний

В октябре 2018 года в МАДОУ «Детский сад № 4» проводилась плановая выездная проверка, по итогам которой было вынесено Предписание № 109/1/1 «Об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара», состоящее из 18 пунктов. Срок исполнения Предписания – 10 июля 2019 года.

В подтверждение исполнения п. 3 (проверка огнезащитной обработки деревянных конструкций кровли) направляем копию протокола испытаний № 16/01-18 по контролю качества огнезащитной обработки конструкций из древесины от 26 декабря 2018 года. Проведённые испытания показали, что необходимо вновь проводить огнезащитную обработку. С нашей стороны было написано письмо учредителю о необходимости выделения денежных средств на проведение огнезащитной обработки, которая будет проведена в августе 2019 года.

В подтверждение исполнения п. 7 (покрытие металлических косоуров огнезащитным составом) направляем копии договора от 08 апреля 2010 года № 48 на огнезащитную обработку с прилагаемыми к нему документами.

В подтверждение исполнения п. 11 (техническое освидетельствование системы противопожарной защиты) направляем копии договора от 08 июня 2019 года № 3-АПС-19 на техническое освидетельствование системы АПС и Акта обследования состояния АПС. Техническое освидетельствование АПС показало, что требуется полная замена системы противопожарной защиты. С нашей стороны сделан запрос учредителю о сроках замены АПС в учреждении. В ответ получена информация о включении МАДОУ «Детский сад № 4» в план по замене АПС на 2020 год.

Приложение: в 1 экз. на 12 л.

Заведующий
МАДОУ «Детский сад № 4»



Ю.В. Лазарева